

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-44-59, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с. Новобелокатай

ул. Советская 2.

(место составления акта)

«26» февраля 2018 г.

(дата составления акта)

« 12 » час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 14

«26» февраля 2018г

по адресу/адресам:

с. Майгаза, ул. Мира, 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Кигинского, Белокатайского и Салаватского районов по пожарному надзору № 14 от 5 февраля 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Майгаза

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» февраля 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Дуванским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ, с. Месягутово ул. Партизанская 53, т. 8-347-98-3-13-17

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Кетова Наталья Григорьевна, « _____ » февраля 2018 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Перевышин Сергей Николаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Кетова Наталья Григорьевна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:


Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п.	Нарушения требований пожарной безопасности.	Лицо допустившее нарушение.
1.	Лаборантская кабинета истории не оборудована системой автоматической пожарной сигнализацией (п.4.14 НПБ 110-03)	МБОУ СОШ с. Майгаза
2.	Складское помещение на 2-ом этаже здания не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (п.4.14 НПБ 110-03)	МБОУ СОШ с. Майгаза
3.	В коридоре на 1-ом этаже здания звуковой оповещатель установлен на стене расстояние менее 0,15 м. от потолка (п.3.17 НПБ 104-03)	МБОУ СОШ с. Майгаза
4.	В коридоре на 2-ом этаже здания звуковой оповещатель установлен на стене расстояние менее 0,15 м. от потолка (п.3.17 НПБ 104-03)	МБОУ СОШ с. Майгаза
5.	На месте установки прибора «Гранит-8» отсутствует аварийное освещение (п.12.48*, 12.55 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
6.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в коридоре на 1-ом этаже здания (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
7.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в актовом зале (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
8.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в столовой табло «Выход» (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
9.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в лаборантской кабинета химии (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
10.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в спортзале в раздевалке для мальчиков (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
11.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в подсобном помещении спортзала (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
12.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в кабинете трактора (п.12.67 НПБ 88-2001)	МБОУ СОШ с. Майгаза
13.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в коридоре на 1-ом этаже здания проложены на пересечении электрического провода 220В (п.13.15.14 СП 5.13130-2009)	МБОУ СОШ с. Майгаза
14.	Электропроводка в здании не имеет защиту от распространения пожара (ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 п.7)	МБОУ СОШ с. Майгаза
15.	Не обеспечено содержание наружной противопожарной лестницы в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний (п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.)	МБОУ СОШ с. Майгаза
16.	Ширина проступи наружной эвакуационной лестницы 3-го типа составляет менее 16 см. (п.6.30* СНИП 21-01-97*)	МБОУ СОШ с. Майгаза

17.	Высота ступеней наружной эвакуационной лестницы 3-го типа составляет более 22 см. (п.6.30* СНиП 21-01-97*)	МБОУ СОШ с. Майгаза
18.	Высота ограждения наружной эвакуационной лестницы 3-го типа менее 1,2 м. (п.6.30* СНиП 21-01-97*)	МБОУ СОШ с. Майгаза

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: не составлялись
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: исследования (испытания) не проводились
4. Объяснения: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Перевышин Сергей Николаевич


«26» февраля 2018 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ с. Майгаза Кетова Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«26» 02 2018 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 3472-33-99-99